



Rep. 780 Prot. n. 79628 del 15/05/2018

DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: N.69/2018 - Guasto tecnico al Gruppo Statico di Continuità posto a servizio degli edifici del Dipartimento di Chimica e CERM presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentin - **Fornitura e posa in opera nuovo UPS – Costatazione di gara deserta e nuova indizione di gara-** (rif EORDI_N.69_lav.n.29)
CIG: Z84235A7AC

IL DIRIGENTE

- **Preso Atto** della deliberazione del 24/11/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 con l'elenco annuale dei lavori 2018;
- **Richiamata** la determina a contrarre Rep. n.488 prot.n.49050 del 22/03/2018, con la quale si approva il progetto esecutivo e la perizia di spesa per la "fornitura e posa in opera di nuovo UPS per guasto tecnico al gruppo statico di continuità posto a servizio degli edifici del Dipartimento di Chimica e CERM presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI)", per un importo netto stimato di Euro 30.500,00 di cui euro 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da porre a base di negoziazione, oltre I.V.A. di legge, per un importo stimato complessivo di Euro **37.210,00** ed autorizza il RUP alla successiva negoziazione ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 da effettuarsi su Me.PA;
- **Preso atto** che la trattativa diretta n.441793 effettuata su Me.PA in data 21/03/2018 con la ditta Elettrotecnica Nocentini srl con sede in via Dei Tessitori 7/9, 59100 Prato, P.I. 00269560975, con scadenza di presentazione dell'offerta in data 23/03/2018 è andata deserta;
- **Preso atto**
 - Che permane la necessità di indire una nuova procedura negoziata per fornitura e posa in opera di nuovo UPS per guasto tecnico al gruppo statico di continuità posto a servizio degli edifici del Dipartimento di Chimica e CERM presso il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI)", per un importo netto stimato di Euro 30.500,00 di cui euro 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da porre a base di negoziazione, oltre I.V.A. di legge, per un importo stimato complessivo di Euro **37.210,00**;
 - ✓ **che successivamente alla scadenza della trattativa diretta n. n.441793** effettuata su Me.PA in data 21/03/2018 lo stesso UPS di marca Riello 200 K.v.A. è stato inserito su MEPA dalla Ditta CARRI ELETTRONICA INDUSTRIALE DI DAVID CARRI con sede in via VIA VITTORIO LOCCHI, 60,50141 FIRENZE, P.I. 05455300482
- **Ricordato che** lo Studio Associato GM Engineering di Firenze, con nota del 12/03/2018 inviata via e mail aveva valutato l'UPS di marca Riello 200 KvA come soluzione adeguata da un punto di vista tecnico (all 2)
 - ✓ Vista la Relazione del RUP (all.1) che meglio descrive l'intervento, l'importo dello stesso e le motivazioni per un affidamento tramite art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 della fornitura e posa in opera dell'UPS alla Società CARRI ELETTRONICA INDUSTRIALE DI DAVID CARRI con sede in via VIA VITTORIO LOCCHI, 60, 50141 FIRENZE, P.I. 05455300482 per un importo netto stimato di Euro 30.500,00 di cui euro 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da porre a base di negoziazione, oltre iva di legge, per un importo stimato complessivo di Euro **37.210,00.=**

Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP Geom..Fabio Pecora,

CONSTATA

- che la la trattativa diretta n.441793 effettuata su Me.PA in data 21/03/2018 con la ditta Elettrotecnica Nocentini srl con sede in via Dei Tessitori 7/9, 59100 Prato, P.I. 00269560975, con scadenza di presentazione dell'offerta in data 23/03/2018 è andata deserta

DETERMINA

- di indire una nuova procedura negoziata da svolgere tramite trattativa diretta su MEPA, ai sensi l'articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la ditta CARRI ELETTRONICA INDUSTRIALE DI DAVID CARRI. con sede in VIA VITTORIO LOCCHI, 60, 50141 FIRENZE , P.I. 05455300482 C.F. CRRDVD76H21D612I - per l'affidamento della "la fornitura e posa in opera del gruppo statico di continuità Riello Multi Sentry 200 Kva" da sostituire a quello a servizio degli edifici del Dipartimento di Chimica e CERM presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino er un importo netto stimato di Euro 30.500,00 di cui euro 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da porre a base di negoziazione, oltre I.V.A. di legge, per un importo stimato complessivo di Euro **37.210,00**, come da perizia contenuta nella relazione del RUP allegata (all.1).

Lo stanziamento complessivo di €**37.210,00**, trova copertura sui fondi:

- ✓ UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI- CO.04.01.02.01.08.18.04 – COAN 49308

F.TO IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)

FP/

VISTO PER LA
COPERTURA FINANZIARIA
(Dott. Francesco Oriolo)

Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge

Rif. N.69/2018_lav.n.29_ups

Struttura : Area Edilizia
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano

Responsabile del procedimento : Geom.Fabio Pecora

Struttura proponente l'atto: Unità di processo Piano Edilizio

Copertura Finanziaria - UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDI – CO 04.01.02.01.08.18.04



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull'Albo di Ateneo del Decreto Dirigenziale Prot. n. 79628 Rep. n. 780 del 15/05/2018.

Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)